

► **CÔNG TY CP TIẾP VẬN ĐÔNG SÀI GÒN**
EASTERN SAIGON LOGISTICS JSC.

☎ (84.28) 37422411 ☎ (84.28) 37422400 ✉ contact@esl-vn.com
📍 938/180 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP. HCM, Việt Nam.



Số: 3.2/TM-ESL-KHĐTKT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2026

THƯ MỜI

Về việc mời tham gia khảo sát, báo giá thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn.

Kính gửi: Quý Công ty,

Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL) trân trọng kính mời Quý Công ty tham gia báo giá khảo sát, báo giá thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho Văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn.

Hồ sơ đính kèm:

- Thông kê lượng điện tiêu thụ Văn phòng ESL từ tháng 01/2026 đến tháng 07/2026;
- Các hồ sơ liên quan khác (nếu cần), vui lòng liên hệ C. Tùng 0913.791.828.

Kính mời Quý Công ty tham gia khảo sát hiện trạng, nghiên cứu hồ sơ, tải trọng gió trên mái và báo giá thực hiện công tác trên.

Bảng Báo giá gồm:

- Phương án thi công, giá thi công lắp đặt;
- Bản vẽ thiết kế gồm: Sơ đồ nguyên lý hoạt động, sơ đồ dây dẫn kết nối, vị trí lắp đặt tấm pin, vị trí lắp đặt chi tiết khung + dàn (ghi rõ loại vật liệu, quy cách), chi tiết neo, chi tiết chân trụ (tuyệt đối không khoan, đục nền sàn BTCT mái), vị trí lắp đặt Inverter và pin lưu trữ;
- Thời gian thi công và hoàn thành.

Hồ sơ báo giá vui lòng gửi về địa chỉ Văn phòng Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn số 938/180 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh hạn chót 16h00 ngày 21/08/2026.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.KHĐT-KT;
- Đăng Website Công ty ESL.



BẢNG THỐNG KÊ
LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TÒA NHÀ ESL 2026

Tháng	Sản lượng điện tiêu thụ Tòa nhà ESL (kWh)
1	5.900
2	6.500
3	7.300
4	8.500
5	8.300
6	8.200
7	7.200
Tổng cộng	39.500
BQ tháng	7.900

PHIẾU GHI CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ ĐIỆN
Tháng 01 năm 2026

Tên đồng hồ điện theo đơn vị sử dụng	Điện tiêu thụ tháng 12/2025 (kWh)	Chỉ số tháng 12/2025	Chỉ số tháng 01/2026	Điện tiêu thụ tháng 01/2026 (kWh)	Vị trí đặt đồng hồ điện	Ghi chú
Tổng các đồng hồ con	17.448			14.905		
Đồng hồ chính văn phòng ESL- Trong đó:	6.900	21942	22001	5.900	Sảnh tầng trệt VP	x100
<i>VP ESL tiêu thụ</i>	5.274	-	-	4.602		
<i>Công ty CP Cát Lái - ĐSG</i>	1.183	104262	105229	967	Lầu 1	
<i>Công ty Hoàng Quân</i>	70	2057	2057	0	Lầu 1	
<i>Công ty CP Tâm Cảng (Sinokor)</i>	365	1259	1590	331	Lầu 1	
<i>Công ty Mega A</i>	8	17	17	0	Lầu 1	
Depot ESL (Sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng)	240	6090	6097	280	Mặt sau trạm biến áp	x40
Depot ESL (Sử dụng cho VP Điều hành và Sản xuất)	6.472	-	-	5.309	Không có đồng hồ đo đếm điện	(*)
Nhà hàng ESL	0	4817,4	4817,4	0	Trước cửa nhà hàng	x40
Nhà Bà Thập	56	5963	6019	56	Nhà lá tại bãi cont	
Công ty CC14	3.780	2416	2472	3.360	Kế bên trạm biến áp	x60
Tổng các đồng hồ Điện lực - 180	17.448	127.901	142.806	14.905	Chỉ số tổng = 181+182+183	
Chỉ số khung giờ bình thường - 181	10.904	78801	88074	9.273		
Chỉ số khung giờ cao điểm - 182	3.660	27171	30358	3.187		
Chỉ số khung giờ thấp điểm - 183	2.895	21968	24417	2.449		
Chỉ số phản kháng - 380	11	39	43	4		

Đầu nối bằng cáp ngầm 9*120+1*70mm² từ trạm biến áp đến tủ điện DB2/1 (Không có đồng hồ đo đếm).
Lượng điện tiêu thụ = Tổng lượng điện tiêu thụ trên đồng hồ điện lực - (trừ) Chỉ số của các đồng hồ còn lại)
lượng điện tiêu thụ đồng hồ VP ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 100
lượng điện tiêu thụ đồng hồ Depot ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 40 (Đồng hồ điện 3 pha)
lượng điện tiêu thụ đồng hồ Nhà hàng ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 40 (Đồng hồ điện 3 pha)
lượng điện tiêu thụ đồng hồ Công ty CC14 = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 60 (Đồng hồ điện 3 pha)
ng hồ đo đếm sản lượng điện tiêu thụ được Công ty Điện lực Thủ Đức thay mới vào ngày 25/5/2025 (13g36) -
ệu cũ mới chi tiết trong bản kê tháng 05/2025).

Ghi điện từ: 29/12/2025 - 28/01/2026

Người lập

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2026
TP. Hành Chính - Nhân sự

Huỳnh Phúc Tường

Huỳnh Lê Hùng

PHIẾU GHI CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ ĐIỆN

Tháng 02 năm 2026

Stt	Tên đồng hồ điện theo đơn vị sử dụng	Điện tiêu thụ tháng 01/2026 (kWh)	Chỉ số tháng 01/2026	Chỉ số tháng 02/2026	Điện tiêu thụ tháng 02/2026 (kWh)	Vị trí đặt đồng hồ điện	Ghi chú
I	Tổng các đồng hồ con	14.905			17.129		
1	Đồng hồ chính văn phòng ESL- Trong đó:	5.900	22001	22066	6.500	Sảnh tầng trệt VP	x100
	<i>VP ESL tiêu thụ</i>	4.602	-	-	4.956		
	<i>Công ty CP Cát Lái - ĐSG</i>	967	105229	106362	1.133	Lầu 1	
	<i>Công ty Hoàng Quân</i>	0	2057	2057	0	Lầu 1	
	<i>Công ty CP Tâm Cảng (Sinokor)</i>	331	1590	1943	353	Lầu 1	
	<i>Công ty Mega A</i>	0	17	75	58	Lầu 1	
2	Depot ESL (Sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng)	280	6097	6107	400	Mặt sau trạm biến áp	x40
3	Depot ESL (Sử dụng cho VP Điều hành và Sản xuất)	5.309	-	-	6.207	Không có đồng hồ đo đếm điện	(*)
4	Nhà hàng ESL	0	4817,4	4817,4	0	Trước cửa nhà hàng	x40
5	Nhà Bà Thập	56	6019	6081	62	Nhà lá tại bãi cont	
6	Công ty CC14	3.360	2472	2538	3.960	Kế bên trạm biến áp	x60
II	Tổng các đồng hồ Điện lực - 180	14.905	142.806	159.935	17.129	Chỉ số tổng = 181+182+183	
1	Chỉ số khung giờ bình thường - 181	9.273	88074	98710	10.636		
2	Chỉ số khung giờ cao điểm - 182	3.187	30358	34053	3.695		
3	Chỉ số khung giờ thấp điểm - 183	2.449	24417	27222	2.805		
4	Chỉ số phản kháng - 380	4	43	50	7		

(*) Đầu nối bằng cáp ngầm 9*120+1*70mm² từ trạm biến áp đến tủ điện DB2/1 (Không có đồng hồ đo đếm).

Lượng điện tiêu thụ = Tổng lượng điện tiêu thụ trên đồng hồ điện lực - (trừ) Chỉ số của các đồng hồ còn lại)

- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ VP ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 100
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Depot ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 40 (Đồng hồ điện 3 pha)
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Nhà hàng ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 40 (Đồng hồ điện 3 pha)
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Công ty CC14 = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 60 (Đồng hồ điện 3 pha)
- Đồng hồ đo đếm sản lượng điện tiêu thụ được Công ty Điện lực Thủ Đức thay mới vào ngày 25/5/2025 (13g36) - số liệu cũ mới chi tiết trong bản kê tháng 05/2025).

Kỳ ghi điện từ: 28/01/2026 - 28/02/2026

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2026

TP. Hành Chính - Nhân sự

Người lập

Huỳnh Phúc Tường

Huỳnh Lê Hùng

PHIẾU GHI CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ ĐIỆN
Tháng 03 năm 2026

Stt	Tên đồng hồ điện theo đơn vị sử dụng	Điện tiêu thụ tháng 02/2026 (kWh)	Chỉ số tháng 02/2026	Chỉ số tháng 03/2026	Điện tiêu thụ tháng 03/2026 (kWh)	Vị trí đặt đồng hồ điện	Ghi chú
I	Tổng các đồng hồ con	17.129			17.583		
1	Đồng hồ chính văn phòng ESL- Trong đó:	6.500	22066	22139	7.300	Sảnh tầng trệt VP	x100
	VP ESL tiêu thụ	4.956	-	-	5.358		
	Công ty CP Cát Lái - ĐSG	1.133	106362	107763	1.401	Lầu 1	
	Công ty Hoàng Quân	0	2057	2104	47	Lầu 1	
	Công ty CP Tâm Cảng (Sinokor)	353	1943	2381	438	Lầu 1	
	Công ty Mega A	58	75	131	56	Lầu 1	
2	Depot ESL (Sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng)	400	6107	6114	280	Mặt sau trạm biến áp	x40
3	Depot ESL (Sử dụng cho VP Điều hành và Sản xuất)	6.207	-	-	6.063	Không có đồng hồ đo đếm điện	(*)
4	Nhà hàng ESL	0	4817,4	4817,4	0	Trước cửa nhà hàng	x40
5	Nhà Bà Thập	62	6081	6121	40	Nhà lá tại bãi cont	
6	Công ty CC14	3.960	2538	2603	3.900	Kế bên trạm biến áp	x60
II	Tổng các đồng hồ Điện lực - 180	17.129	159.935	177.518	17.583	Chỉ số tổng = 181+182+183	
1	Chỉ số khung giờ bình thường - 181	10.636	98710	109965	11.255		
2	Chỉ số khung giờ cao điểm - 182	3.695	34053	37812	3.759		
3	Chỉ số khung giờ thấp điểm - 183	2.805	27222	29801	2.579		
4	Chỉ số phản kháng - 380	7	50	60	10		

(*) Đầu nối bằng cáp ngầm 9*120+1*70mm² từ trạm biến áp đến tủ điện DB2/1 (Không có đồng hồ đo đếm).

Lượng điện tiêu thụ = Tổng lượng điện tiêu thụ trên đồng hồ điện lực - (trừ) Chỉ số của các đồng hồ còn lại)

- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ VP ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 100
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Depot ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 40 (Đồng hồ điện 3 pha)
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Nhà hàng ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 40 (Đồng hồ điện 3 pha)
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Công ty CC14 = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 60 (Đồng hồ điện 3 pha)
- Đồng hồ đo đếm sản lượng điện tiêu thụ được Công ty Điện lực Thủ Đức thay mới vào ngày 25/5/2025 (13g36) - số liệu cũ mới chi tiết trong bản kê tháng 05/2025).

Kỳ ghi điện từ: 28/02/2026 - 28/03/2026

Người lập

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2026
TP. Hành Chính - Nhân sự

Huỳnh Phúc Tường

Huỳnh Lê Hùng

PHIẾU GHI CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ ĐIỆN
Tháng 04 năm 2026

Stt	Tên đồng hồ điện theo đơn vị sử dụng	Điện tiêu thụ tháng 03/2026 (kWh)	Chỉ số tháng 03/2026	Chỉ số tháng 04/2026	Điện tiêu thụ tháng 04/2026 (kWh)	Vị trí đặt đồng hồ điện	Ghi chú
I	Tổng các đồng hồ con	17.583			20.055		
1	Đồng hồ chính văn phòng ESL- Trong đó:	7.300	22139	22224	8.500	Sảnh tầng trệt VP	x100
	VP ESL tiêu thụ	5.358	-	-	6.461		
	Công ty CP Cát Lái - ĐSG	1.401	107763	109303	1.540	Lầu 1	
	Công ty Hoàng Quân	47	2104	2104	0	Lầu 1	
	Công ty CP Tâm Cảng (Sinokor)	438	2381	2880	499	Lầu 1	
	Công ty Mega A	56	131	131	0	Lầu 1	
2	Depot ESL (Sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng)	280	6114	6123	321	Mặt sau trạm biến áp	x40
3	Depot ESL (Sử dụng cho VP Điều hành và Sản xuất) - Cổng 1	6.063	-	-	7.115	Không có đồng hồ đo đếm điện	(*)
4	Nhà hàng ESL	0	4817,4	4817,4	0	Trước cửa nhà hàng	x40
5	Nhà Bà Thập	40	6121	6160	39	Nhà lá tại bãi cont	
6	Công ty CC14	3.900	2603	2643	2.400	(**)	x60
6a	Depot ESL cổng 2 và Depot ESL (Sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng)	3.900	2643	2671	1.680	(***)	x60
II	Tổng các đồng hồ Điện lực - 180	17.583	177.518	197.573	20.055	Chỉ số tổng = 181+182+183	
1	Chỉ số khung giờ bình thường - 181	11.255	109965	122945	12.980		
2	Chỉ số khung giờ cao điểm - 182	3.759	37812	41878	4.066		
3	Chỉ số khung giờ thấp điểm - 183	2.579	29801	32818	3.017		
4	Chỉ số phản kháng - 380	10	60	68	8		

(*) Đầu nối bằng cáp ngầm 9*120+1*70mm² từ trạm biến áp đến tủ điện DB2/1 (Không có đồng hồ đo đếm).

Lượng điện tiêu thụ = Tổng lượng điện tiêu thụ trên đồng hồ điện lực - (trừ) Chỉ số của các đồng hồ còn lại)

- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ VP ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 100
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Depot ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 40 (Đồng hồ điện 3 pha)
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Nhà hàng ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 40 (Đồng hồ điện 3 pha)
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Công ty CC14 = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 60 (Đồng hồ điện 3 pha)

(**) Công ty CC14 tạm ngưng sử dụng điện và bàn giao lại đồng hồ điện cho Công ty ESL từ ngày 15/04/2026. (Thông báo số 48/CC14-PLDA từ Công ty CC14 và Bảng kê điện nước ngày 15/04/2026 đính kèm)

(***) Ngày 24/04/2026 Phòng HC-NS phối hợp với đơn vị trực tiếp sử dụng điện tại Depot thực hiện ngắt và đấu nối hệ thống điện của Depot ESL (Sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng) sang chung vào đồng hồ điện CC14 sử dụng tại cổng 2 Depot ESL. (Biên bản làm việc ngày 24/04/2026 đính kèm)

Kỳ ghi điện từ: 28/03/2026 - 28/04/2026

Người lập

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TP. Hành Chính - Nhân sự

Huỳnh Phúc Tường

Huỳnh Lê Hùng

PHIẾU GHI CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ ĐIỆN
Tháng 05 năm 2026

Stt	Tên đồng hồ điện theo đơn vị sử dụng	Điện tiêu thụ tháng 04/2026 (kWh)	Chỉ số tháng 04/2026	Chỉ số tháng 05/2026	Điện tiêu thụ tháng 05/2026 (kWh)	Vị trí đặt đồng hồ điện	Ghi chú
I	Tổng các đồng hồ con	20.055			19.595		
1	Đồng hồ chính văn phòng ESL- Trong đó:	8.500	22224	22307	8.300	Sảnh tầng trệt VP	x100
	VP ESL tiêu thụ	6.461	-	-	6.466		
	Công ty CP Cát Lái - ĐSG	1.540	109303	110564	1.261	Lầu 1	
	Công ty Hoàng Quân	0	2104	2104	0	Lầu 1	
	Công ty CP Tâm Cảng (Sinokor)	499	2880	3453	573	Lầu 1	
	Công ty Mega A	0	131	131	0	Lầu 1	
2	Depot ESL Cổng 1 (Sử dụng cho VP Điều hành và Sản xuất)	7.115	-	-	7.095	Không có đồng hồ đo đếm điện	(*)
3	Depot ESL Cổng 2 và Depot ESL (Sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng)	1.680	2.671	2.741	4.159		x60
4	Nhà hàng ESL	0	4817,4	4817,4	0	Trước cửa nhà hàng	x40
5	Nhà Bà Thập	39	6160	6201	41	Nhà lá tại bãi cont	
II	Tổng các đồng hồ Điện lực - 180	20.055	197.573	217.168	19.595	Chỉ số tổng = 181+182+183	
1	Chỉ số khung giờ bình thường - 181	12.980	122945	135480	12.535		
2	Chỉ số khung giờ cao điểm - 182	4.066	41878	45941	4.063		
3	Chỉ số khung giờ thấp điểm - 183	3.017	32818	35818	3.000		
4	Chỉ số phản kháng - 380	8	68	71	3		

(*) Đầu nối bằng cáp ngầm 9*120+1*70mm² từ trạm biến áp đến tủ điện DB2/1 (Không có đồng hồ đo đếm).

Lượng điện tiêu thụ = Tổng lượng điện tiêu thụ trên đồng hồ điện lực - (trừ) Chỉ số của các đồng hồ còn lại.

- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ VP ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 100
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Nhà hàng ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 40 (Đồng hồ điện 3 pha)
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Depot ESL Cổng 2 và Depot ESL (Sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng) = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 60 (Đồng hồ điện 3 pha) - (trừ) sản lượng Đồng hồ con tại Nhà bà Thập tiêu thụ

Kỳ ghi điện từ: 28/04/2026 - 28/05/2026

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2026

Người lập

TP. Hành Chính - Nhân sự

Huỳnh Phúc Tường

Huỳnh Lê Hùng

PHIẾU GHI CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ ĐIỆN
Tháng 06 năm 2026

Stt	Tên đồng hồ điện theo đơn vị sử dụng	Điện tiêu thụ tháng 05/2026 (kWh)	Chỉ số tháng 05/2026	Chỉ số tháng 06/2026	Điện tiêu thụ tháng 06/2026 (kWh)	Vị trí đặt đồng hồ điện
I	Tổng các đồng hồ con	19.595			18.759	
1	Đồng hồ chính văn phòng ESL- Trong đó:	8.300	22307	22389	8.200	Sảnh tầng trệt VP
	<i>VP ESL tiêu thụ</i>	6.466	-	-	6.277	
	<i>Công ty CP Cát Lái - ĐSG</i>	1.261	110564	111794	1.230	Lầu 1
	<i>Công ty Hoàng Quân</i>	0	2104	2160	56	Lầu 1
	<i>Công ty CP Tân Cảng (Sinokor)</i>	573	3453	4040	587	Lầu 1
	<i>Công ty Mega A</i>	0	131	181	50	Lầu 1
2	Depot ESL Cổng 1 (Sử dụng cho VP Điều hành và Sản xuất)	7.095	-	-	6.779	Không có đồng hồ đo đếm điện
3	Depot ESL Cổng 2 và Depot ESL (Sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng)	4.159	2.741	2.804	3.721	
4	Nhà hàng ESL	0	4817,4	4817,4	0	Trước cửa nhà hàng
5	Nhà Bà Thập	41	6201	6260	59	Nhà lá tại bãi cont
II	Tổng các đồng hồ Điện lực - 180	19.595	217.168	235.927	18.759	Chỉ số tổng = 181+182+183
1	Chỉ số khung giờ bình thường - 181	12.535	135480	147408	11.928	
2	Chỉ số khung giờ cao điểm - 182	4.063	45941	49911	3.970	
3	Chỉ số khung giờ thấp điểm - 183	3.000	35818	38690	2.872	
4	Chỉ số phản kháng - 380	3	71	82	11	

(*) Đầu nối bằng cáp ngầm 9*120+1*70mm² từ trạm biến áp đến tủ điện DB2/1 (Không có đồng hồ đo đếm).

Lượng điện tiêu thụ = Tổng lượng điện tiêu thụ trên đồng hồ điện lực - (trừ) Chỉ số của các đồng hồ còn lại.

- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ VP ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 100

- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Nhà hàng ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 40 (Đồng hồ điện 3 pha)

- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Depot ESL Cổng 2 và Depot ESL (Sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng) = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 60 (Đồng hồ điện 3 pha) - (trừ) sản lượng Đồng hồ con tại Nhà bà Thập

Kỳ ghi điện từ: 28/05/2026 - 29/06/2026

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

Người lập

TP. Hành Chính - Nhân sự

Huỳnh Phúc Tường

Huỳnh Lê Hùng

PHIẾU GHI CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ ĐIỆN
Tháng 07 năm 2026

Stt	Tên đồng hồ điện theo đơn vị sử dụng	Điện tiêu thụ tháng 06/2026 (kWh)	Chỉ số tháng 06/2026	Chỉ số tháng 07/2026	Điện tiêu thụ tháng 07/2026 (kWh)	Vị trí đặt đồng hồ điện	Ghi chú
I	Tổng các đồng hồ con	18.759			17.000		
1	Đồng hồ chính văn phòng ESL- Trong đó:	8.200	22389	22461	7.200	Sảnh tầng trệt VP	x100
	VP ESL tiêu thụ	6.277	-	-	5.608		
	Công ty CP Cát Lái - ĐSG	1.230	111794	112877	1.083	Lầu 1	
	Công ty Hoàng Quân	56	2160	2160	0	Lầu 1	
	Công ty CP Tâm Cảng (Sinokor)	587	4040	4549	509	Lầu 1	
	Công ty Mega A	50	181	181	0	Lầu 1	
2	Depot ESL Cổng 1 (Sử dụng cho VP Điều hành và Sản xuất)	6.779	-	-	6.240	Không có đồng hồ đo đếm điện	(*)
3	Depot ESL Cổng 2 và Depot ESL (Sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng)	3.721	2.804	2.862	3.447		x60
4	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BG19 - Nhà hàng ESL	0	4817,4	4819,4	80	Trước cửa nhà hàng	x40
5	Nhà Bà Thập	59	6260	6293	33	Nhà lá tại bãi cont	
II	Tổng các đồng hồ Điện lực - 180	18.759	235.927	252.927	17.000	Chỉ số tổng = 181+182+183	
1	Chỉ số khung giờ bình thường - 181	11.928	147408	158214	10.806		
2	Chỉ số khung giờ cao điểm - 182	3.970	49911	53514	3.603		
3	Chỉ số khung giờ thấp điểm - 183	2.872	38690	41286	2.596		
4	Chỉ số phản kháng - 380	11	82	87	5		

(*) Đầu nối bằng cáp ngầm 9*120+1*70mm2 từ trạm biến áp đến tủ điện DB2/1 (Không có đồng hồ đo đếm).

Lượng điện tiêu thụ = Tổng lượng điện tiêu thụ trên đồng hồ điện lực - (trừ) Chỉ số của các đồng hồ còn lại.

- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ VP ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 100
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Nhà hàng ESL = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 40 (Đồng hồ điện 3 pha)
- Lượng điện tiêu thụ đồng hồ Depot ESL Cổng 2 và Depot ESL (Sử dụng cho hệ thống đèn chiếu sáng) = Lượng điện tiêu thụ theo chỉ số trên đồng hồ x 60 (Đồng hồ điện 3 pha) - (trừ) sản lượng Đồng hồ con tại Nhà bà Thập

Kỳ ghi điện từ: 29/06/2026 - 28/07/2026

Người lập

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2026

TP. Hành Chính - Nhân sự

Huỳnh Phúc Tường

Huỳnh Lê Hùng